

CERTIFICATE of Conformity



Registration No.: A3 50592556 0001

Report No.: CN23JSJY 001

Holder: **Ginlong technologies Co., Ltd.**
No.57 Jintong Road, Binhai,
(seafront), Industrial Park,
Xiangshan Ningbo
315712 Zhejiang
P.R. China

Product: **PV-Inverter**
(Grid-Connected PV Inverter)

Identification: Type Designation : Solis-80K-5G-PRO Solis-100K-5G-PRO
Solis-110K-5G-PRO
Serial Number : Engineering Samples
Firmware version : A2
Remark(s) : Refer to report CN23JSJY 001 for details.

Tested acc. to: NTS Version 2.1

The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 07.07.2023

Durch die DAKKS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Certification Body


Weichun Li

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Certificado no.: A3 50592556 0001

Certificado De Conformidad

Fabricante: Ginlong technologies Co., Ltd.
Manufacturer: No.57 Jintong Road, Binhai, (seafront) Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, 315712, Zhejiang, P.R. China

Tipo de producto: Inversor FV para conexión a red (UGE para solicitudes de conexión según TIPO C)
Type of product: Grid-Tied PV Inverter (Generation unit for connection requests according to TYPE C)

Modelo: Solis-80K-5G-PRO, Solis-100K-5G-PRO, Solis-110K-5G-PRO
Model:

Versión de firmware: A2
Firmware version:

Estándar : **NTS Version 2.1**
Standard: Norma técnica de supervisión de la conformidad de los módulos de Generación de electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 2.1 del 9 de julio de 2021
NTS Version 2.1-Correction 1.0
Corrección de errores de la versión 2.1 (del 9/7/2021) de la Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad según el Reglamento UE 2016/631. Revisión 1.0 del 8 de octubre de 2021

Reporte no. : CN23JSJY 001
Report No.:

Fecha de emisión : 07.07.2023
Date of issue:

El certificado de conformidad hace referencia al producto mencionado anteriormente. Esto es para certificar que la muestra se encuentra en conformidad con el requisito de evaluación mencionado anteriormente. Este certificado no implica una evaluación de la producción del producto y no permite el uso de una marca de conformidad TÜV Rheinland.

The verification of conformity refers to the above mentioned product. This is to verify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This verification does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.



Weichun Li
Certificador



Página 1 de 3
Page 1 of 3

Apéndice NTS Version 2.1 and NTS Version 2.1–Correction 1.0
Appendix NTS Version 2.1 and NTS Version 2.1–Correction 1.0

NTS Version 2.1 and NTS Version 2.1–Correction 1.0			
Artículo /Article	Requisito / Requirement	Tipo / Type	Evaluado por / Evaluated by (*)
5.1	Modo regulación potencia-frecuencia limitado sobrefrecuencia (MRPFL-O) / <i>Power-frequency regulation mode limited to overfrequency (MRPFL-O)</i>	≥Type A	P
5.2	Modo regulación potencia-frecuencia limitado-subfrecuencia (MRPFL-U) / <i>Power-frequency regulation mode limited to underfrequency (MRPFL-U)</i>	≥Type C	P
5.3	Modo regulación potencia-frecuencia (MRPF) / <i>Power-frequency regulation mode (MRPF)</i>	≥Type C	P
5.4	Control de potencia-frecuencia / <i>Power-Frequency Control</i>	≥Type C	P
5.5	Capacidad de control y el rango de control de la potencia activa en remoto / <i>Active Power Requirements</i>	≥Type C	P
5.6	Emulación de inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas / <i>Inertia Emulations</i>	≥Type C	N/A
5.7	Capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima y por debajo / <i>Reactive power capabilities at the EUT rated power and below</i>	≥Type B	P
5.8	Modos de control de la potencia reactiva / <i>Reactive power control modes</i>	≥Type B	P
5.10	Control de amortiguamiento de oscilaciones / <i>Control of oscillation damping</i>	≥Type C	N/A
5.11	Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por debajo de 110 kV / <i>Capability to withstand voltage grid faults for POC below 110 kV</i>	≥Type B	P,S
5.11	Capacidad para soportar huecos de tensión de los MPE conectados por encima de 110 kV / <i>Capability to withstand voltage grid faults for POC above 110 kV</i>	≥Type D	N/A
5.11	Recuperación de la potencia activa después de una falta / <i>Active power recovery after a grid fault</i>	≥Type B	P,S
5.11	Inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas / <i>Rapid current injection control</i>	≥Type B	P,S
5.13	Capacidad de participar en el funcionamiento en isla / <i>Islanding requirements</i>	≥Type C	P

(*) Evaluado por / *Evaluated by*:
P: Prueba de conformidad / *Test of compliance*
S: Simulación de conformidad / *Simulation of compliance*
N/A: No Aplicable / *Not Applicable*

Apéndice
Appendix

Información del inversor <i>Inverter information</i>			
Modelo Model	Solis-80K-5G-PRO	Solis-100K-5G-PRO	Solis-110K-5G-PRO
Potencia nominal CA Nominal AC Power	80000 W	100000 W	110000 W
Potencia máxima CA Max AC Power	88000 W	110000 W	121000 W
Potencia máxima Aparente Max Apparent Power	88000 Var	110000 Var	121000 Var
Tensión nominal CA Nominal AC voltage	3/N/PE, 230V	3/N/PE, 230V	3/N/PE, 230V
Corriente máxima CA Maximal AC current	133.7 A	167.1 A	183.3 A
Frecuencia nominal Nominal frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Rango de tensión MPPT MPPT voltage range	160-1000 V	160-1000 V	160-1000 V
Tensión CC máxima Max. DC voltage	1100 V	1100 V	1100 V
Corriente DC máxima Max. DC current	3*36A+3*32A	4*36A+4*32A	4*36A+4*32A
Elemento de control Control device	Controlador en inversor	Controlador en inversor	Controlador en inversor
Tipo de dispositivo de control Type of control device	Integrado	Integrado	Integrado